



UWAGA:
 Na zakończeniach tras kablowych i na odgałęzieniach słupy oświetleniowe należy uzemić z zastosowaniem taśmy stalowej, ocynkowanej FeZn 25x4mm (ok. 3m na każdy słup) oraz uziomu prętowego, pomiedziowanego śr. 16mm i długości całkowitej 3m.

LEGENDA:

oświetlenie parkowe
 latarnie z oprawami do 38W/3800lm/3500K

uzimienie (płaskownik FeZn 25x4mm
 + pręt pomiedziowany L=3m)

OZNACZENIA:
 L = x(y)m
 , gdzie:
 - x, długość trasy kablowej;
 - y, całkowita długość kabla;

	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna tel. 058/ 680 83 69 NIP 591-163-58-00, Regon 220376462	892-2017
	INWESTOR: GMINA LIPUSZ UL. WYBICKIEGO 27, 83-424 LIPUSZ	SKALA --
INWESTYCJA: Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I, działki 310/10, 310/13 obręb Lipusz, gmina Lipusz	NR RYS. E2	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA 09.2017	
SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA		
PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Bobkowski upr. nr POM0006/POOE/13 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		