

Lipusz, dnia 06.05.2020 r.

RG.271.3.2020.GL.2

**dot.: Numer ogłoszenia: 533032-N-2020 data zamieszczenia: 21.04.2020 r. umieszczone na portalu UZP zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 540075010-N-2020 z dnia z dnia 30-04-2020 r. oraz zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 540075053-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.**

**Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 na terenie Gminy Lipusz**

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

**1. Jakie grubości warstw bitumicznych należy wycenić 4+4 cm czy 4+5 cm ?**

Ad.1. Zgodnie z SIWZ 4:

Dla kategorii ruchu KR1, na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej:

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

20 cm warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

**2. Prosimy o potwierdzenie, że do skropień między warstwowymi należy użyć wyłącznie emulsji modyfikowanych ?**


Ad.2. Do skropień między warstwowymi należy użyć emulsji modyfikowanych.

**3. Prosimy o wskazanie lokalizacji dla urobku pochodzącego z korytowania ?**

Ad.3. dz. ewid. nr 294/3 Gostomko

**4. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Nadleśnictwem odnośnie możliwości korzystania z dróg leśnych dla realizacji zadania ?**

Ad.4. Zamawiający nie przewiduje konieczności korzystania z dróg leśnych w trakcie realizacji zadania

Zup. WÓJTA GMINY  
  
Marek Klasa  
Z-CA WÓJTA GMINY