

Lipusz, dnia 29.05.2020 r.

RG.271.10.2020.GL.1

dot.: Numer ogłoszenia: 542686-N-2020 data zamieszczenia: 21.05.2020 r. umieszczone na portalu UZP.

Przetarg nieograniczony pn. **Przebudowa i odbudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020 na terenie Gminy Lipusz**

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi jezdni drogi, warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem należy wykonać z mieszanki C90/3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-04.04.00 oraz D-04.04.02 nie precyzują rodzaju mieszanki do wykonania warstwy podbudowy. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralnej, jaką należy użyć do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem.

Ad.1 Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi jezdni drogi, warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem należy wykonać z mieszanki C90/3.

2. Dotyczy cz.1 oraz cz.2 . Projektowana nawierzchnia wykonana jest z kostki fazowanej czy niefazowanej

Ad.2. nawierzchnię należy wykonać z kostki fazowanej.

WÓJT

mgr Mirostaw Ebertowski