

Lipusz, dnia 17.07.2020 r.

RG.271.14.2020.1

dot.: Numer ogłoszenia: 558336-N-2020 data zamieszczenia: 06.07.2020 r. umieszczone na portalu UZP.

Przetarg nieograniczony pn. **Remont budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego usytuowanego na działce ewid. nr 310/15 w miejscowości Lipusz.**

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

Wniosek 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

- drzwi do pomieszczeń wewnętrznych mają być:
 - płycinowe z ościeżnicami i opaskami
 - płycinowe z ościeżnicą metalową
- drzwi wejściowe do budynku
 - drewniane
 - metalowe
 - PCV
 - aluminiowe
- posadzka wyrównawcza (szlichta 5 cm)
 - cementowa zatarta
 - cementowa samopoziomująca
- stolarka okienna(ile szybowa)
 - drewniana
 - PCV
 - aluminiowa
- podokienniki
 - drewniane
 - PCV
 - konglomerat

Ad.1.

Drzwi do pomieszczeń wewnętrznych PVC z przeszkleniem pionowym szerokość max 20cm

Drzwi wejściowe do budynku PCV z przeszkleniem pionowym szerokość max 20cm

Posadzka cementowa zatarta

Stolarka okienna nie jest przedmiotem zamówienia

Podokienniki nie są przedmiotem zamówienia

Zup. WÓJTA GMINY

Marek Klasa
Z-CA WÓJTA GMINY