

dot.: Numer ogłoszenia: 561539-N-2020 data zamieszczenia: 13.07.2020 r. umieszczone na portalu UZP, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540133892-N-2020 z dnia 22-07-2020 r. .

Przetarg nieograniczony pn. Remont sufitu podwieszanego wraz z remontem automatyki sterowania układem wentylacji Hali Sportowej usytuowanej na działce ewid. Nr 310/10 w miejscowości Lipusz.

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

W nawiązaniu do wizji lokalnej i przeprowadzonych rozmów na obiekcie stwierdzamy braki w przedmiarze i opisach:

- 1. Przedmiotem przetargu są 2 układy wentylacyjne - sala gimnastyczna i pomieszczenia zaplecza. W związku z tym będą 2 rozdzielnice zasilająco-sterujące i dwa komplety automatyki.**

Ad.1

Zgodnie z STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ należy wykonać dwie rozdzielnice i dwa komplety automatyki.

- 2. Ilość falowników też ukazano dla jednego układu.**

Ad.2

Zgodnie z STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ należy wykonać dwie komplety falowników.

- 3. W czasie wizji lokalnej na obiekcie mowa była o położeniu nowej izolacji na instalacjach ciepła technologicznego zasilających nagrzewnice central, która miała być wymieniona i zabezpieczona płaszczem z blachy - proszę o wyjaśnienie sprawy.**

Ad.3.

Izolację na instalacjach ciepła technologicznego zasilających nagrzewnice central należy wykonać zgodnie z opisem STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ

- 4. W związku z wymianą automatyki konieczna jest częściowa przebudowa instalacji ciepła technologicznego związanej z wymianą zaworów 3-drogowych.**

Ad.4

Zgodnie z STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ należy wykonać wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania central w tym częściową przebudowę instalacji ciepła.

- 5. Miała być wykonana wizualizacja przez przeglądarkę internetową dla dwóch układów. Brak informacji na ten temat.**

Ad.5

Zgodnie z STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ należy wykonać:

Sterownik z możliwością wpięcia do sieci z możliwością realizacji dostępu do wizualizacji pracy urządzenia poprzez Internet za pomocą przeglądarki internetowej, bez instalacji dodatkowego oprogramowania czy też licencji.

6. W związku z wymiana rozdzielnic, falowników i pozostałej automatyki konieczna jest wymiana okablowania całych dwóch układów - poz. w przedmiarze pokazuje 20mb. Jest to zdecydowanie za mało, proszę o weryfikację.

Ad.6

Zgodnie z STWiORB stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ należy wykonać wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania central w tym wymiana okablowania dwóch układów. Przyjmuje się, że Wykonawca w swojej ofercie zawarł wszystkie koszty prac wymienionych w specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.

WOJT

mgr Mirosław Ebertowski