

Lipusz, dnia 05.02.2021 r.

RG.271.25.2020.GL.2

dot.: Numer ogłoszenia: 777304-N-2020-N-2020 z dnia 2020-12-31 r. data zamieszczenia: 31.12.2020 r. umieszczone na portalu UZP, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540404318-N-2021 z dnia 18.01.2021 r oraz zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540412140-N-2021 z dnia 03.02.2021 r. oraz zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 540412493-N-2021 z dnia 04.02.2021 r.

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy
Lipusz

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. Część nr 1. Proszę o potwierdzenie, iż zamawiający zrezygnował z robót związanych z kanałami PCV oraz studniami.

Ad.1.Zamawiający potwierdza.

2. Część nr 1. Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych.

Ad.2.Powierzchnia przejścia zawiera się w poz. 16 przedmiaru.

3. Część nr 1. Zamawiający zaakceptuje wykonanie progów zwalniających z kostki koloru czerwonego, jak wyniesione przejście?

Ad.3.Zamawiający nie akceptuje.

4. Część nr 1. Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej zjazdów.

Ad.4.Zjazdy ujęto również w pozycji 16 przedmiaru.

5. Część nr 2. Pozycja nr 22 przedmiaru. Wpusty te istnieją i należy wymienić na nowe? Czyli razem trzeba rozebrać 11 wpustów i 9 sztuk wykonać nowych?

Ad.5.Zamawiający informuje, że do rozbiórki przewidziano 2 szt. a do wbudowania nowych 11 szt.

6. Część nr 2. W dokumentacji jest opisane do wykonania 1 szt studni rewizyjnych. Według przedmiaru należy wykonać 1 studnie rewizyjną D1200 oraz 2 studnie chłonne D1200. Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru 23-25.

Ad.6. Zamawiający informuje że należy wykonać 1 nową studnie rewizyjną o średnicy 1200.

7. Część nr 2. Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych

Ad.7. Powierzchnia przejścia zawiera się w poz. 17 przedmiaru.

8. Część nr 3. Brak pozycji dotyczącej zjazdów.

Ad.8. Powierzchnia zawiera się w poz. 15 przedmiaru i wynosi 590 m².

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski